

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku

Giżycko, 13.04.2026 r.

**Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni Sp. z o.o.**

**ul. Suwalska 20, 11-520 Wydminy**

**Decyzja nr HK.9020.3.2026.SK**

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) art. 37 i art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz.U. z 2024 r., poz. 416), art. 5 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 3 ust. 1 punkt 1 i 2 i ust. 3, § 24, § 25, zał. nr 1A (tab1), zał. 1B, zał. 1C rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) w związku z wnioskiem **Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Zieleni Sp. z o. o., 11-510 Wydminy, ul. Suwalska 20, informującym o modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Białej Giżyckiej (budowie nowego układu technologicznego)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku  
zezwala

na warunkowe wprowadzenie wody częściowo uzdatnionej do sieci w wodociągu publicznym Biała Giżycka

**NAKAZUJE**

1. Wykonywać w odstępach dwutygodniowych badanie mikrobiologiczne i chemiczne (mangan, żelazo) wody częściowo uzdatnionej w czasie trwania modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Białej Giżyckiej - udokumentować sprawozdaniem z badania wody.
2. Zapewnić wodę właściwej jakości zgodnie z rozporządzeniem Ministra z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (Dz.U. 2017r., poz. 2294).

**w terminie do dnia 30 kwietnia 2026 r.**

**UZASADNIENIE**

W dniu 02.04.2026 r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni Sp. z o.o., 11-510 Wydminy, ul. Suwalska 20, wystąpiło do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku z wnioskiem z dnia 02.04.2026 r. (uzupełnieniem do wniosku z dnia 03.04.2026 r.) dotyczącym czasowej zmiany technologii uzdatniania wody oraz układu pracy Stacji Uzdatniania Wody w Białej Giżyckiej, polegającej na wymianie układu filtracyjnego i uruchomieniem I stopniowego zastępczego układu uzdatniania wody (odżelazianie z aeracją). Poinformowano telefonicznie prezesa Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni w Wydminach, żeby w odstępach dwutygodniowych przeprowadzać badania wody częściowo uzdatnionej (badanie chemiczne- żelazo, mangan; badanie mikrobiologiczne), a także poinformować konsumentów o pogorszonej jakości

wody przez ten czas. Planowany czas zakończenia robót modernizacyjnych to 30.04.2026 r.

Zgodnie z § 24 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (Dz.U. 2017 r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ramach prowadzonego nadzoru nad materiałami i wyrobami stosowanymi w procesach uzdatniania i dystrybucji wody wydaje ocenę higieniczną dla materiału lub wyrobu stosowanego w procesach uzdatniania wody.

Zgodnie z § 25 w/w rozporządzenia ocena higieniczna jest wydawana na podstawie dokumentacji przedłożonej przez producenta lub dystrybutora lub podmiot ubiegający się o zastosowanie materiału lub wyrobu stosowanego w procesach uzdatniania wody oraz powinna być poparta wynikami badań jakości wody przeprowadzonymi przez wnioskodawcę. Przeprowadzenie badania pozwalającego na stwierdzenie należytej jakości dostarczanej wody powinno być wykonane w terminie 6 miesięcy od dnia zastosowania materiału lub wyrobu stosowanego w procesie uzdatniania lub dystrybucji wody lub wprowadzania nowej technologii, przez podmiot, który dany materiał, wyrób lub technologię zastosował w zakresie uzgodnionym z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym.

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku, zezwala na warunkowe wprowadzenie wody częściowo uzdatnionej do sieci w wodociągu publicznym Biała Giżycka.

Parametry wskaźnikowe zawarte w załączniku nr 1C (tab.2) do rozporządzenia służą ocenie jakości wody oraz skuteczności uzdatniania. Dopuszczalny zakres wartości określony w cytowanym rozporządzeniu wynosi dla: żelaza – 200 µg/l, manganu- 50 µg/l. Wszystkie substancje dla których określa się wartości graniczne, gdy występują w większych ilościach mogą powodować ujemne skutki zdrowotne.

Nadmiar żelaza może być przyczyną zmętnienia wody i pogorszenia jej własności organoleptycznych tj. smaku i zapachu. Może również powodować brudzenie urządzeń sanitarnych. Ponadto obecność żelaza w wodzie sprzyja rozwojowi bakterii tworzących osady maziste w przewodach wodociągowych, które mogą odrywać się w postaci czarnej lub brunatnej zawiesiny.

Wytyczne WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) dotyczące jakości wody do spożycia jako zabezpieczenie przed kumulacją nadmiernej ilości tego pierwiastka w organizmie człowieka, mogącego mieć wpływ na zdrowie, przyjmują dla żelaza 2000 µg/l.

Nadmiar manganu może być przyczyną niepożądanego zmętnienia wody i pogorszenia jej własności organoleptycznych, tj. smaku i zapachu. Może również powodować brudzenie urządzeń sanitarnych i prania. Ponadto obecność manganu w wodzie sprzyja rozwojowi bakterii tworzących osady maziste w przewodach wodociągowych, które mogą odrywać się w postaci czarnej lub brunatnej zawiesiny. Wytyczne WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) dotyczące jakości wody do spożycia zalecają opartą na względach zdrowotnych tymczasową wartość dla manganu 500 µg/l. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie przywołanych przepisów postanowiono jak w sentencji decyzji.

O wykonaniu nakazu decyzji należy powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku.

Powyższe znajduje uzasadnienie :

pkt. 1 – załącznik nr 1A (tab1), zał. 1C do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (Dz.U. 2017 r., poz. 2294)

pkt. 2 - § 3 ust. 1 punkt 1 i 2 i ust. 3; załącznik nr 1A (tab1), zał. 1B, zał. 1C, 1D (tab.1) do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (Dz.U. 2017r., poz. 2294)

Uprzedza się stronę, że w razie nie wykonania nałożonych obowiązków w wyznaczonym terminie i braku informacji o ich wykonaniu, stosowane będą środki egzekucji administracyjnej, określone w art. 1a punkt 12b ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2505 z późn. zm.).

#### **Pouczenie**

1. Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 16 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku informuje, że zgodnie z art. 107 § 1 pkt 7 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2025 r., poz.1691) stronie przysługuje możliwość zrzeczenia się prawa do odwołania, co skutkuje brakiem możliwości zaskarżenia wskazanej decyzji, ponieważ z chwilą zrzeczenia się odwołania decyzja ta staje się prawomocna i ostateczna.

Joanna Stabińska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wójt Gminy Wydminy, Plac rynek 1/1/, 11-510 Wydminy
3. Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
4. HŻŻiPU
5. HDiM
6. a/a